


ВрИО начальника
Главного управления МЧС России по
Республике Татарстан
полковник внутренней службы


Т.В. Каримуллин
« 02 » ноября 20 17 г.

ПОРЯДОК

допуска в служебные помещения пожарно-спасательных подразделений
Республике Татарстан сотрудников организаций, выполняющих работы по установке
и обслуживанию приборов пультовых оконечных.

*Для организации, выполняющей работы по установке и обслуживанию
приборов пультовых оконечных.*

1. Руководитель организации, выполняющей работы по установке и обслуживанию приборов пультовых оконечных, направляет в адрес руководителя соответствующего пожарно-спасательного подразделения утвержденный список сотрудников организации, допущенных к проведению работ, с указанием периода допуска сотрудников и их паспортные данные (предлагаемая форма списка прилагается в приложении №1), а также документы планирующие проведение работ (графики, планы).

2. Допуск сотрудников организации, выполняющих работы по установке и обслуживанию приборов пультовых оконечных в служебные помещения пожарно-спасательного подразделения осуществляется в дневное время, при предъявлении сотрудником паспорта, на основании представленного руководителем организации списка, а также при наличии у сотрудника наряд - допуска на выполнения работ.

3. Допуск автотранспорта организации выполняющей работы по установке и обслуживанию приборов пультовых оконечных на территорию пожарно-спасательного подразделения осуществляется по отдельному согласованию с начальником соответствующего пожарно-спасательного подразделения и только на период разгрузки (погрузки) оборудования.

4. При необходимости проведения работ по обслуживанию (ремонту) оборудования вне дней, предусмотренных документами планирующими проведение работ, допуск сотрудников выполняющих работы по установке и обслуживанию приборов пультовых оконечных осуществляется по предварительному согласованию с руководителем соответствующего пожарно - спасательного подразделения.

Примечания:

отключение электроснабжения, в ходе работ по установке и обслуживанию приборов пультовых оконечных, осуществлять после согласования с руководителем подразделения;

результаты работ фиксировать в журнале учета и контроля (находится в пункте связи пожарно-спасательного подразделения).

Для пожарно-спасательных подразделений.

1. Руководитель пожарно-спасательного подразделения по получению списка сотрудников организации, допущенных к проведению работ и графика проведения работ доводит их до должностных лиц дежурных караулов.

2. Копии списка сотрудников организации, допущенных к проведению работ и графика проведения работ приобщаются к документам рабочей папки должностного лица внутреннего наряда.

3. Сотрудники прибывшие для выполнения работ по установке и обслуживанию приборов пультовых оконечных допускаются после удостоверения личности прибывшего, сверки паспортных данных с данными указанными в списке представленным руководителем организации выполняющей работы по установке и обслуживанию приборов пультовых оконечных, проверки наряд - допуска на проведение работ, фиксации в журнале учета посетителей и выдачи разового пропуска.

4. Сотрудники организации, выполняющие работы по установке и обслуживанию приборов пультовых оконечных допускаются в служебные помещения пожарно-спасательного подразделения в сопровождении дежурного по караулу. Допуск сотрудников организации в служебные помещения не задействованных для размещения приборов пультовых оконечных запрещен.

5. Обеспечение контроля проводимой работы по установке и обслуживанию приборов пультовых возлагается на руководителя подразделения, в вечернее и ночное время на начальника дежурного караула.

Примечания:

отключение электроснабжения, в ходе проведения организацией работ по установке и обслуживанию приборов, осуществлять с учетом существующих приборов и систем оповещения о пожаре в подразделении, отключение этих приборов и систем не допускать, по итогам работ (проводимых сотрудником организации выполняющей работы по установке и обслуживанию приборов пультовых оконечных) удостовериться в работоспособности существующих приборов и систем оповещения о пожаре;

обеспечить наличие в пункте связи подразделения журнала учета и контроля (приложение №2).

Заместитель начальника главного управления (по ГПС)
полковник внутренней службы



Р.Н. Мотыгуллин